



T.C.  
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi

SAYI: 56687873 / 934.99-1452  
KONU: Fiyat Teklif

07/04/2023

İLGİLİ FİRMALAR

Hastanemizde aşağıda dökümü yapılmış malzemelere ihtiyacı vardır. Kik'in 22/D maddesine göre satın alınacaktır.

Tekliflerinizi KDV hariç sunmanız rica olunur.

Uzm. Dr. Gökhan ÖZDEMİR  
Başhekim


S.No	Malzemenin Adı	Miktar	Ölçü	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	Kauçuk (İzole) Paspas	70	Metre		
	<b>TOPLAM</b>				

.../04/2023 İdari ve Mali Hiz. Md. T. ÇETİNKAYA

HASTANE GENELİ KAUÇUK PASPAS ŞARTNAMESİ

- 1) Yalıtkan paspasların mutlak suretle elektriği iletmemesi gereklidir.
- 2) %100 yalıtkan malzemeden yapılmış olmaları gerekir.
- 3) 4mm 36 kV ya kadar koruyucu olmalıdır.
- 4) Yalıtkan paspasların dayanıklılık seviyeleri TS EN 60243-1 standardına göre ölçülmekte olup mutlaka standartlara uygun izole paspas kullanılmalıdır.

  
Ali KIR  
Elektrik Teknikeri

ÖMER ERDOĞAN  
Elektrik Teknikeri  


Erdal KÜTÜK  
Elektrik Teknisyeni  
